

Rogoźno, dnia 28.01.2022r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu****WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1  
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1**

Na podstawie pkt 9 ppkt 2 oraz ppkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Rogoźnie” w związku z § 15 ust. 1 oraz 4 Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych w Aquabellis Sp. z o.o. w Rogoźnie Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób wskazany w niniejszym piśmie.

**Pytanie nr 1:**

Nawiązując do SIWZ dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnie” wnioskujemy o zmianę warunku dotyczącego zdolności zawodowej i doświadczenia.

Zamawiający zawarł w SIWZ pkt 11.d następujący warunek dotyczący zdolności zawodowej i doświadczenia:

d) wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

d1) co najmniej jedną robotę budowlaną, których przedmiotem była budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody w układzie dwustopniowej filtracji ciśnieniowej o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 240 m<sup>3</sup>/h, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto,

d2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji pompy ciepła o nominalnej mocy cieplnej min. 50 kW,

Roboty budowlane określone w lit. d1) – d2) mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub w ramach oddzielnych umów.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunków wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę ww zapisów na:

d) wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

d1) co najmniej jedną robotę budowlaną, których przedmiotem była budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody w układzie dwustopniowej filtracji o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 240 m<sup>3</sup>/h, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto,

d2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji pompy ciepła o nominalnej mocy cieplnej min. 50 kW,

Roboty budowlane określone w lit. d1) – d2) mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub w ramach oddzielnych umów.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunków wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.

Nadmieniamy, że proponowana przez nas zmiana dopuści - jako wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonanie technologii filtracji dwustopniowej w układzie otwartym (bezcisnieniowym). W naszej opinii stopień skomplikowania prac podczas wykonania instalacji bezcisnieniowej uzdatniania wody jest co najmniej równy, o ile nie wyższy, niż wykonanie uzdatniania wody w technologii ciśnieniowej. Dlatego uważamy, że firma, która spełnia proponowany przez nas warunek w zakresie wykonania instalacji w technologii bezcisnieniowej posiada nie gorsze doświadczenie niż firma, która spełnia obecne zapisy SIWZ w tym zakresie.

Wnioskowana zmiana warunku zapewni zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu tj. umożliwi udział w postępowaniu większej liczby podmiotów, przy jednoczesnym zachowaniu



warunku posiadania doświadczenia niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu Zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji pkt 11 ppkt 1 lit. d SIWZ.

W związku z powyższym pkt 11 ppkt 1 lit. d SIWZ otrzymuje brzmienie:

„d)wykonał należycie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:


d1) co najmniej jedną robotę budowlaną, których przedmiotem była budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody w układzie dwustopniowej filtracji o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 240 m<sup>3</sup>/h, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto,

d2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji pompy ciepła o nominalnej mocy cieplnej min. 50 kW,

Roboty budowlane określone w lit. d1) – d2) mogą być wykonane w ramach jednej umowy lub w ramach oddzielnych umów.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach podmiotów trzecich na zasadach określonych w ppkt 3 powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.”

Prezes Zarządu  
Aquabellis sp. z o.o.  
  
Witold Goszczyński

